



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОКУРАТУРА
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОДА ИЖЕВСКА
ИЖЕВСК ГОРОДЛЕН
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ БРОСЫСЬТЪЗ
ПРОКУРАТУРА

Воткинское шоссе, 56, г. Ижевск, 426039



Директору филиала Республиканского
СРЦН «СРЦН г. Ижевска «Росток»

Сторожевой О.А.

Ул. С.Ковалевской, 22, г. Ижевск,
426035

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

31.05.2022 № 98-2022

Об устранении нарушений
законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой района в мае 2022 года с привлечением специалистов ГУ МЧС России по УР, Управления Роспотребнадзора по УР проведена проверка исполнения филиала СРЦН «СРЦН г. Ижевска «Росток» законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства требований пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) установлено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Закона № 69-ФЗ лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности и иные должностные лица в пределах их компетенции подлежат ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности.

Так, в нарушение п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту – Правила), на противопожарной двери в складском помещении на 1 этаже здания не обеспечено исправное состояние уплотнения в притворах (уплотнительная резина отклеена).

Входящий № 408
от 09.06.2022.

027464

В нарушение п. 26 Правил на объекте защиты дверь эвакуационного выхода (у прачечной) здания имеет запор, препятствующий свободному открыванию изнутри без ключа.

В нарушение п. 24 Правил не обеспечена очистка объекта защиты от мусора (допускается складирование деревянных поддонов, досок, шкафов рядом со зданием гаража).

Кроме того, в нарушение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», кровля гаража и складских помещений имеет следы протечек и свидетельствует о необходимости выполнения ремонтных работ.

Возникновение указанных нарушений стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей лицами, ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также ослабления контроля со стороны руководства филиала СРЦН «СРЦН г. Ижевска «Росток» за деятельностью подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры района и принятием действенных мер по устранению выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих, а именно обеспечить условия пребывания несовершеннолетних в соответствии с требованиями действующего законодательства о пожарной безопасности.

2. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора в письменной форме.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить прокурору в письменной форме в месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции

А.Г. Махов